



W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze [Z-32/X/2014/PNT](#) na:

**„Budowę budynku montażowo - usługowego  
spełniającego wymogi budynku niskoenergetycznego  
wraz z zagospodarowaniem terenu  
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 11)”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07;

uprzejmie informuję, że w dniu 05 listopada 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

1. Roboty budowlane Projekt konstrukcji rys. K08 - prosimy o sprawdzenie i skorygowanie zestawień stali belek stropowych oraz przedmiaru. W zestawieniach stali są błędy w podsumowaniach. Np. Belka BS-1.1 jest  $920,3 \text{ kg} \times 24 = 22\,087 \text{ kg}$ , powinno być  $970,6 \text{ kg} \times 24 = 23\,294,4 \text{ kg}$ . Po ich zsumowaniu wychodzi 37,2724 t, a mnożąc to  $\times 1,02$  i 1,018 wychodzi 38,7022 t.

Zamawiający informuje, że w załączeniu przesyła korektę zestawienia stali dla rys. K08 (belki stropowe). Po zsumowaniu wychodzi 37,6274 t. Mnożąc przez 1,02 i 1,018 daje wartość 39,0708 t. Zamawiający informuje także, że korekta rysunku zostanie niezwłocznie przekazana pozostałym Wykonawcom.

Z poważaniem,  
Elżbieta Kutach  
Członek Komisji Przetargowej