

Katowice, dnia 27 maja 2014 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-17/IV/2014/PNT na:

**„Dostawę sprzętu na potrzeby  
Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 27 maja 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Zakres 6 - reduktory mocy elektrycznej. W nawiązaniu do przeprowadzonych pomiarów obwodów wskazanych w załączniku nr 1, zakres 6 w dniu 23.05.2014r. oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy parametrów mierzonych obwodów, informujemy, iż na obwodzie obiektu D oraz C wystąpiły zakłócenia harmoniczne prądowe w trakcie przeprowadzenia pomiarów. Zgodnie z charakterystyką zakresu nr 6 opisano, iż zakłócenia harmoniczne nie występują, proszę o zmianę zapisów, ponieważ nie są one zgodne ze stanem faktycznym.

**W opisie przedmiotu zamówienia nie ma żadnych informacji na temat występowania zakłóceń harmonicznych w obwodach elektrycznych. Opis dotyczy jedynie parametrów technicznych i głównych funkcjonalności urządzeń, które mają być przedmiotem dostawy. W opisie parametrów technicznych sformułowanie „zakłócenia harmoniczne: brak zakłóceń” należy rozumieć jako niegenerowanie przez dostarczone urządzenie zakłóceń harmonicznych, a nie brak występowania zakłóceń harmonicznych w obwodach.**

- 2) Punkt III ppkt. 3.10. W zapisie jest wskazane iż Wykonawca udziela 24 mies. Gwarancji na sprzęt i wykonaną usługę, natomiast w Załączniku nr 1 zakres 6 widnieje zapis gwarancja 5 lat.

**Zamawiający wprowadza do siwz poniższe zmiany:**

- a) pkt. 2.10 siwz otrzymuje brzmienie:

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt wraz z usługą montażową licząc od daty odbioru całego przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji w części dotyczącej pozycji o numerach od 1 do 14 w ramach zakresu 6 wynosić będzie 60 miesięcy.**



- b) pkt. 3.10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt wraz z usługą montażową licząc od daty odbioru całego przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji w części dotyczącej pozycji o numerach od 1 do 14 w ramach zakresu 6 wynosić będzie 60 miesięcy.

Z poważaniem,  
*Patryk Białas*  
Członek Komisji Przetargowej