

Katowice, dnia 14 kwietnia 2014 r.  
L.dz. ~~1231~~../PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-12/III/2014/PNT na:

**„Opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku montażowo-usługowego z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu (budynek nr 11)”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

1. Czy w zakres projektu wykonawczego wchodzi droga dojazdowa?

**Zamawiający informuje że w zakres projektu wykonawczego wchodzi droga dojazdowa do realizacji na działce 17/11,15,16/2**

2. Czy mogą Państwo opublikować mapę do celów projektowych?

**Zamawiający w załączeniu przekazuje skan mapy do celów projektowych.**

3. Czy mogą Państwo opublikować warunki przyłączeniowe do sieci?

**Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami zawartymi w siwz należy wykonać projekty przyłączy: gazowego, energetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody.**

**Warunki przyłączeniowe gazu prześlemy z chwilą ich otrzymania w miesiącu kwietniu. Przyłączy wody należy zaprojektować do istniejącej sieci wodociągowej fi 110 Euro- Centrum S.A. Przyłączy kanalizacji deszczowej należy zaprojektować do istniejącego kolektora deszczowego fi.1200 zlokalizowanego na terenie Euro-Centrum S.A.**

**Warunki dla przyłącza energetycznego Zamawiający określi do końca kwietnia, planowane jest przyłączy do istniejącej sieci nN Euro - Centrum S.A.**

**Projektowane przyłączy kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z Katowickimi Wodociągami S.A w Katowicach.**



4. Czy projekt budowlany posiada zatwierdzenie rzeczoznawców od spraw przeciwpożarowych, bhp i sanitarno-epidemiologicznych?

**Zamawiający informuje, że projekt budowlany posiada zatwierdzenie rzeczoznawców od spraw przeciwpożarowych, bhp i sanitarno-epidemiologicznych**

5. Czy projekt budowlany zawiera inwentaryzację zieleni czy wymaga się wykonania inwentaryzacji w ramach zamówienia.

**Zamawiający informuje, że projekt nie zawiera inwentaryzacji zieleni.**

6. Czy w ramach zamówienia są jakieś uzgodnienia formalne, które należy przeprowadzić?

**Zamawiający informuje, że należy wykonać w ramach projektu wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym.**

*Z poważaniem,  
Elżbieta Kułach  
Członek Komisji Przetargowej*