

Katowice, dnia 17 lutego 2014 r.
L.dz. ⁴⁵⁸...../PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:


„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 12 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Pytanie 1: „Proszę o jednoznaczne wskazanie na rysunku „EZ-1 przekładka” linii kablowej SN podlegającej przebudowie i zabezpieczeniu rurami osłonowymi.
W naszej ocenie prawdopodobnie omyłkowo linia SN do przebudowy została opisana jako linia niskiego napięcia”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przebudowa linii kablowej dotyczy kabli SN (średniego napięcia). Na rysunku EZ-01 znajduje się błędny opis.


Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej