

Katowice, dnia 28 lutego 2014 r.
L.dz. 605 / PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) W odpowiedzi nr 10 z dnia 24.02.2014 (pismo L.dz. 541/PO IG 5.3/EK/2014) Zamawiający nakazał zmianę ilości z 5 szt. na 6 szt w pozycjach 1.19.i 1.20 przedmiaru robót stacji transformatorowej, natomiast w przesłanym nam w dniu dzisiejszym przedmiarze w wersji PDF robót korekta ta nie jest uwzględniona. W wersji ATH przedmiaru korekta jest natomiast wprowadzona. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczną odpowiedź, czy nakazaną w przywołanym powyżej piśmie korektę ilości należy uwzględnić, czy nie, oraz wydanie jednoznacznych przedmiarów.
Omyłkowo załączono błędny plik pdf. Jako załącznik do niniejszych odpowiedzi załączono właściwy plik. Informacje zawarte w przesłanym w dniu 26.02.2014 r. przedmiarze w pliku ATH są wiążące.
- 2) W odpowiedzi nr 11 z dnia 24.02.2014 (pismo L.dz. 541/PO IG 5.3/EK/2014) Zamawiający nakazał uwzględnienie w wycenie stacji transformatorowej dostawy i montażu opraw oświetlenia awaryjnego, natomiast w przesłanych nam w dniu dzisiejszym przedmiarach robót uzupełnienie to nie jest uwzględnione, ani w wersji PDF ani w ATH..Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczną odpowiedź, czy nakazane w przywołanym powyżej piśmie uzupełnienie należy uwzględnić, czy nie, oraz wydanie jednoznacznych przedmiarów.
Oprawy awaryjne EM4 i EM5 są ujęte w wydany poprawiony przedmiarze instalacji silnoprądowych wewnętrznych. Jako że stacja trafo zlokalizowana jest w projektowanym budynku, oprawy awaryjne należy potraktować jako część systemu bezpieczeństwa budynku i powinny zostać zaliczone do przedmiaru wykonania instalacji elektrycznych.



- 3) W odpowiedzi nr 12 z dnia 24.02.2014 (pismo L.dz. 541/PO IG 5.3/EK/2014) Zamawiający nakazał zmianę ilości z 22 szt. na 26 szt w pozycji 4.4 przedmiaru robót instalacji elektrycznych, natomiast w przesłanym nam w dniu dzisiejszym przedmiarze w wersji PDF robót korekta ta nie jest uwzględniona. W wersji ATH przedmiaru korekta jest natomiast wprowadzona. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczną odpowiedź, czy nakazaną w przywołanym powyżej piśmie korektę ilości należy uwzględnić, czy nie, oraz wydanie jednoznacznych przedmiarów.

Omyłkowo załączono błędny plik pdf. Jako załącznik do niniejszych odpowiedzi załączono właściwy plik. Wiążące są informacje w pliku ATH. W pozycji 4.4 przedmiaru instalacji elektrycznych „iglice odgromowe” prawidłowa wartość to 26 szt.

- 4) Stwierdzamy rozbieżności pomiędzy przekazanymi w dniu dzisiejszym wersjami PDF i ATH przedmiarów robót. Prosimy o jednoznaczną decyzję, która z wersji, PDF czy ATH, jest obowiązująca.

Omyłkowo załączono błędny plik z przedmiarem robót wykonania instalacji elektrycznych oraz błędny plik z przedmiarem robót budowy stacji transformatorowej w formacie pdf. Jako załącznik do niniejszych odpowiedzi załączono właściwy plik. Informacje zawarte w przesłanym w dniu 26.02.2014 przedmiarze w pliku ATH są wiążące.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej