

Postępowanie nr Z-1/I/2024/PNT

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Dostawa następujących akumulatorów;

1. akumulator kwasowo-ołowiowe w ilości 192 szt. wraz z kapturkami 384szt.,
2. pojemność akumulatora w przedziale 90-94 Ah,
3. napięcie 12V,
4. technologia wykonania :
 - a) Wysoka wydajność rozładowania akumulatora VRLA
 - b) Brak wolnego kwasu (akumulator szczelny)
 - c) Technologia absorpcyjnej maty szklanej zapewniająca wydajną rekombinację gazów. (AGM)
 - d) Klasyfikacja Eurobat: 10-12 lat.
 - e) Odporność ogniowa UL94:V0
5. wszystkie akumulatory w ramach zamówienia muszą być identyczne tzn. tego samego producenta i typu,
6. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej producenta/importera zawierającej parametry techniczne oferowanych akumulatorów,
7. Wymiary i masa dopasowana do istniejących stojaków bateryjnych:

WYMIARY		
Długość	305 (±3)	mm
Szerokość	173 (±3)	mm
Wysokość	220 (±3)	mm
(wysokość ponad terminale)	223 (±3)	mm
Waga (typowo)	32-34	kg

8. fabrycznie nowe - akumulatory nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia postępowania,
9. akumulatory muszą współpracować z zasilaczami awaryjnymi MODULYS Green Power 2.0 o mocy 200kW, sprawność 96%, odcięcie 1.7V/cel, Zamawiający posiada 2 UPS-y w DATA CENTER;
10. temperatura pomieszczenia w którym znajdować się będą baterie to 20-25 stopni Celsjusza;
11. dostawa obejmuje transport i wniesienie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do lokalizacji Zamawiającego na adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, bud. 8.
12. czynności odbioru przedmiotu zamówienia obejmować będą sprawdzenie przez Wykonawcę, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, stanu wszystkich dostarczonych akumulatorów - w szczególności ich napięcia oraz rezystancji wewnętrznej. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu raportu na temat stanu dostarczonych akumulatorów, zawierającego wyniki przeprowadzonych pomiarów,
13. minimum 36 miesięczna gwarancja, ,
14. naprawa / usunięcie usterki oraz zwrot przedmiotu zamówienia bądź wymiana na nowy, wolny od wad, musi nastąpić w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki.

Ogólne wymagania

1. Dostawa łącznie 192 szt. akumulatorów i 384 kapturków do dwóch zasilaczy awaryjnych UPS typu MODULYS Green Power 2.0 moduł mocy 200kW, posiadanych przez Zamawiającego,
2. Pomieszczenie, do którego zostaną wstawione urządzenia będące przedmiotem zamówienia, zlokalizowane jest na poziomie -1 w budynku nr 8. Gwarantuje to swobodny dostęp do pomieszczenia, jednak należy wziąć pod uwagę wysokość samochodu dostawczego, która nie może przekraczać 2 metrów. Transport akumulatorów na palecie wewnątrz pomieszczenia w którym zlokalizowane są urządzenia jest utrudniony z powodu szerokości ciągu komunikacyjnego. Dojazd paletą do urządzeń będzie problematyczny. Może zaistnieć konieczność przemieszczania ogniw ręcznie lub małym wózkiem transportowym.
3. Akumulatory, będące przedmiotem zamówienia, przeznaczone są do zasilaczy awaryjnych UPS.
4. Wszystkie dostarczone akumulatory muszą być produktami wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie używane, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych.
5. Wszystkie dostarczone akumulatory muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej.
6. Wszystkie akumulatory powinny posiadać dokument z badania napięcia i rezystancji.
7. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia serwisu gwarancyjnego.
8. Podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi mieć zdolność wykonania napraw w miejscu użytkowania sprzętu (DATA CENTER budynek nr 8) a w przypadku konieczności dokonania naprawy warsztatowej, odebrać sprzęt z miejsca użytkowania oraz dostarczyć go po naprawie we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko.
9. W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy następnej awarii Zamawiający żąda wymiany tego podzespołu na nowy.
10. Warunki gwarancji zgodnie z opisami poszczególnych akumulatorów, z zastrzeżeniem okresu gwarancji opisanego w punkcie 13 powyżej.
11. Dostawa akumulatorów na adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
12. Zamawiający informuje, że we własnym zakresie dokona montażu dostarczonych akumulatorów.