



W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze **Z-1/I/2024/PNT** na:

**„dostawę baterii (akumulatorów) do zasilania UPS-ów dla potrzeb Data Center działającego w obrębie budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-09;

uprzejmie informuję, że **w dniu 04.04.2024 r.** do Zamawiającego wpłynęło od Państwa następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Proszę o dopuszczenie akumulatora międzynarodowej marki FIAMM , model 12 FLB 350P w postępowaniu : Dostawa akumulatorów do zasilania UPS-ów dla potrzeb DATA CENTER. Karta katalogowa w załączniku.  
Akumulator spełnia wymogi wypisane w załączniku nr 1 do postępowania, jednak ma pojemność 95Ah oraz orientacyjną wagę 30kg.

**Zamawiający informuje, że wskazane przez Przedsiębiorcę baterie nie spełniają parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający wskazał, że pojemność akumulatora ma być w przedziale 90-94Ah.**

Z poważaniem,

*Piotr Godula*  
Członek Komisji Przetargowej