

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-1/I/2024/PNT na:

„dostawę baterii (akumulatorów) do zasilania UPS-ów dla potrzeb Data Center działającego w obrębie budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-09;

uprzejmie informuję, że w dniu 03 kwietnia 2024 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 2) W załączeniu przesyłam kartę katalogową akumulatora 12HX450+ o nieco lepszych parametrach
żywność zamiast 10-12 lat ma 12+ lat
pojemność nieco wyższa 101 Ah C10 zamiast 90-94 Ah.
Czas dostawy: 7-8 tygodni.
proszę o informację czy możemy takie akumulatory zaoferować

Zamawiający informuje, że wskazane przez Przedsiębiorcę baterie nie spełniają parametrów wysokości i nie mają odporności ogniowej UL94:V0.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie akceptuje baterii/akumulatorów 12HX450.

Z poważaniem,

Piotr Godula
Członek Komisji Przetargowej

