

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-13/III/2015/PNT na:

**„Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej
dla budynku nr 11 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07;

uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

W związku z analizą dokumentów jakie dostępne są w temacie przetargu „Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku nr 11 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103” oraz po dokonaniu wizji w terenie zwracamy uwagę, iż w dokumentach projektowych jak i przetargowych brak jest wzmianki o włączeniu do istniejącej instalacji do budynku LIDL a oraz brak szafki pomiarowej gazowej na budynku LIDL a . Proszę o podanie rozwiązania zaistniałego problemu.

Zamawiający przesyła rysunek uzupełniający - włączenie nowego przyłącza do istniejącej skrzynki gazowej na budynku LIDL.

W związku z powyższym w ofercie należy dodatkowo wycenić koszty dostawy i montażu:

1. Skrzynki przyłączeniowej SG-63
2. Zaworu kulowego DN50
3. Trójnika DN50/DN50/DN50
4. Zaworu odcinającego DN50
5. 8 kolanek DN50
6. Rurę DN 50 ok. 3 metry.

W załączeniu Zamawiający przesyła rysunek włączenia do istniejącej skrzynki.

Z poważaniem,

Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej

