



Katowice, 30.01.2015

Lidl Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 779-2Lidl Polska Sp. z o.o.
Biuro Ekspansji Katowice
ul. Kolišta 3/2
40-486 Katowice
tel. 032 / 357 19 81/82

dot.: wykonanie przyłącza gazowego Lidl Katowice Ligocka

Działając w imieniu Lidl Polska Sp. z o.o. oświadczamy iż wyrażamy zgodę na lokalizację licznika gazu na istniejącym budynku handlowym LIDL Katowice ul. Ligocka . Lokalizacja licznika w obrębie istniejącego przyłącza. Ponadto informujemy iż w obiekcie zostały zastosowane urządzenia do odzysku ciepła co znacząco ograniczyło zapotrzebowanie na gaz. Oświadczamy iż dobowe zapotrzebowanie na gaz nie przekracza 5 m³ .W obiekcie zostały zamontowane dwa kotły w układzie kaskadowym o mocy 60 i 40 kw. Układ ten po zastosowaniu systemu odzysku ciepła jest znacząco przewymiarowany.

Mając na uwadze powyższe fakty wyrażamy zgodę na podłączenie poprzez nasz budynek (lokalizacja licznika na ścianie) realizowanego budynku biurowego Parku Naukowo Technologicznego Euro Centrum Lokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 w którym zgodnie z oświadczeniem projektanta zapotrzebowanie na gaz jest poniżej 10 m³ na godzinę

Lidl Polska Sp. z o.o.
Biuro Ekspansji - Katowice
40-486 Katowice, ul. Kolišta 3/2
NIP 779-20-92-747 (2)

Lidl Polska Sp. z o.o.
Kierownik Rejonu ds. Budowlanych

Mariusz Bryś



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 251 16 86, faks 32 205 08 78
RG.Katowice@zabrze.psgaz.pl

Park
Naukowo-Technologiczny
"Euro-Centrum" Sp. o.o.
ul. Ligocka 103

Nasz znak: W111/0000001294/00001/2015/00000

Katowice, 02.02.2015

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.02.2015 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
BUDYNEK BIUROWY, adres: Katowice, ul. Ligocka 103
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł od 30 kW	95,00	1	95,00
Łączna moc [kW]			95,00

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 9,8 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 9.000,00 [m³/rok].
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 315 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Katowice Ligocka
 - 6.4. Istniejące przyłącze o średnicy: 63mm, PE, Kat Ligocka 103
7. Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne: 1,60 [kPa],
maksymalne: 2,50 [kPa].
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: BUDYNEK BIUROWY, adres: Katowice, ul. Ligocka 103

- 8.2. Charakterystyka układu pomiarowego:
8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz mechaniczny G6 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: szafka na zewnętrznej ścianie budynku, status urządzenia: projektowane
- 8.3. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny na przyłączy gazu, lokalizacja: szafka na zewnętrznej ścianie budynku.
Szafka jest własnością właściciela budynku, i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu, montażu i konserwacji

Usytuowanie gazomierza na zewnętrznej ścianie budynku handlowego Lidl.

10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu otrzymania zlecenia dotyczącego wymiany układu pomiarowego, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
- 10.1. Opłata za przyłączenie określona zostanie w fakturze, której zapłata stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.
- 10.2. Nie dotyczy.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wniosem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 01.02.2017.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

PSG
KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
w Katowicach
Miroslaw Szczygiel

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

.....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 8305296

Opracował(a): Krzysztof Grabowski w dniu 02.02.2015.

Otrzymują:

1. Klient
2. W111

Numer POD

PL0031835842

Kod kreskowy

