

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-25/VI/2015/PNT na:

**Dostawa (wraz z montażem) mebli kuchennych do budynku nr 11
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07;

uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Na rysunku szafki kuchenne jest opisany iż cokół ma wynosić 60 cm. zatem jaki wymiar mają wynosić zewnętrznie szafki, ponieważ cokół jest zawsze płytszy o mniej więcej 5 cm. od szafek kuchennych. A może wystąpiła omyłka w opisie i 60 cm. ma wynosić wymiar zewnętrzny z blatem.

Zamawiający informuje, że wymiar 60cm dotyczy całej szerokość blatu.
Na rysunku niefortunnie wymiar został podany u podstawy przy cokole.
Cokół jest oczywiście standardowo cofnięty o ok.5cm.

Z poważaniem,

Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej

